

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, Zagreb

KLASA: 406-09/20-01/4
URBROJ: 401-01/03-20-4

Zagreb, 06.03.2020.

Evidenc.br.nab: 9-2020

Predmet: Objašnjenje br. 2 Dokumentacije o nabavi u postupku nabave radova na uređenju poslovnog prostora

Naručitelj, Povjerenik za informiranje, provodi otvoreni postupak javne nabave "radova na uređenju poslovnog prostora", za što je dana 21.2.2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljena Obavijest o nadmetanju br. 2020/S 0F2-0007392.

Sukladno članku 202. Zakona o javnoj nabavi sastavlja se ovo Objašnjenje Dokumentacije o nabavi koje se stavlja na raspolaganje na internetskoj stranici gore navedenog portala. Odgovori koji slijede temelje se na upitima gospodarskog subjekta.

Upit 1: Gospodarski subjekt postavlja upit vezano uz Troškovnik "I. GRAĐEVINSKI RADOVI", poglavlje "1. PRIPREMNI RADOVI", stavka red. br. 1.5. koja glasi:

1.5.	Iznošenje iz objekta, postojećeg, starog, dotrajalog i oštećenog uredskog namještaja i inventara te odvoz i zbrinjavanje na deponij sukladno propisima.	paušal	1
------	---	--------	---

te konkretno traži pojašnjenje kolika je okvirna količina namještaja i inventara u metrima kubičnim ili u komadima.

Odgovor: Procijenjena količina namještaja i inventara iznosi 20 m³.

Upit 2: Gospodarski subjekt postavlja upit vezano uz Troškovnik "I. GRAĐEVINSKI RADOVI", poglavlje "2. RUŠENJA I DEMONTAŽE, ODVOZ I EKOLOŠKO ZBRINJAVANJE NA DEPONIJ", stavke red. br. 2.15. i 2.16. koje glase:

2.15.	Izrada proboja u zidovima od opeke širine 80cm.	kom	18
2.16.	Izrada proboja u zidovima od opeke širine do 40 cm.	kom	38

te konkretno traži pojašnjenje je li u navedenim stavkama širina opeke od 80 i do 40 cm, te kolike su predviđene dimenzije proboja.

Odgovor: Navedene stavke podrazumijevaju zidove širine do 40 i do 80 cm, koji su zidani opekom standardnog formata. Dimenzija proboja je kao za prolaz električnih, vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, očekivano do dimenzije 20x20 cm.

Upit 3: Gospodarski subjekt postavlja upit vezano uz Troškovnik "I. GRAĐEVINSKI RADOVI", poglavlje "2. RUŠENJA I DEMONTAŽE, ODVOZ I EKOLOŠKO ZBRINJAVANJE NA DEPONIJ", stavke red. br. 2.17. i 2.18. koje glase:

2.17.	Dubljenje šlica 80x50 cm u zidu od opeke za polaganje cijevi.	m	120
2.18.	Dubljenje šlica 40x30 cm u zidu od opeke za polaganje cijevi.	m	620

te konkretno traži pojašnjenje dimenzija u navedenim stavkama jer su navedene dimenzije 80x50 cm i 40x30 cm prevelike za šliceve za polaganje cijevi.

Odgovor: Navedene stavke podrazumijevaju dimenzije 8,0 x 5,0 cm (za stavku red.br. 2.17.), odnosno 4,0 x 3,0 cm (za stavku red.br. 2.18.). Stoga, ponuditelj treba izračunati i ponuditi jediničnu i ukupnu cijenu svake od navedenih stavki Troškovnika u skladu s ovim odgovorom.

Upit 4: Gospodarski subjekt postavlja upit vezano uz Troškovnik "II. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI", poglavlje "5. STOLARSKI RADOVI", stavka red. br. 6.1. koja glasi:

6.1.	Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog trokrilnog zaokretnog drvenih prozora. Izvesti od jele ili ariša vlažnosti do max. 18%, pazeći da se ponove izvorne profilacije i dimenzije prema postojećim ugrađenim drvenim prozorima. Uključen sav potreban okov do pune funkcionalnosti. Pozicija ugradnje prema detalju projektanta. Završna obrada lazurni premaz, bojanje u tri ruke, ulazi u cijenu. Prozorska krila ostakljena float staklom 3-4 mm. Uključivo izrada drvene prozorske unutarnje klupčice, drvene špalete između vanjskog i unutarnjeg krila, drvene okapnice na vrhu prozora, te zidarska, ličilačka ili druga obrada unutarnjih špaleta i svi popravci oštećenja u interijeru, nastalih zamjenom prozora. Prozor sa roletom. Dimenzije, profilacije i okov, te boje i ton treba odobriti predstavnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, a sve sukladno rezultatima konzervatorskog istraživanja. Prozor sa vanjske strane imaju PVC rolete (sa lamelama ispunjenim poliuretanom) za zaštitu od vremenskih nepogoda (jakog ljetnog sunca i velikih kiša i vlage).	kpl	1
------	---	-----	---

te konkretno traži okvirne dimenzije prozora.

Odgovor: Prozor je dimenzije 215/200 cm zidarske mjere.

Upit 5: Gospodarski subjekt postavlja upit vezano uz mjesto izvođenja radova, konkretno - na kojoj je etaži predmetni prostor?

Odgovor: Predmetni prostor nalazi se na 1. katu objekta, na adresi: Trg žrtava fašizma 3, Zagreb.

Stručno povjerenstvo za nabavu